

Camping Kautenbach

Gelegen in het hart van de Luxemburgse Ardennen , de camping verwelkomt gezinnen en passerende campers . Het geniet een uitzonderlijke locatie in een lus , aan de oevers van de rivier de Clerve . De eigenaren zijn altijd aanwezig ... Dat verklaart gastvrijheid , orde , netheid en vriendelijke sfeer kenmerkend is voor kamperen. De camping heeft twee sanitaire toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. Het grootste deel van de camping is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.



An der Weierbach
L-9663 Kautenbach

WWW www.campingkautenbach.lu
Email info@campingkautenbach.lu
Téléphone +352 950303
Fax +352 950093

Langues parlées: 

Données de base

Nom	Valeur
Date de certification	09.06.2011
Personnel formé	non
Infos sous forme numérique	oui
Infos en grandes lettres	non
Infos disponibles en braille	non
Groupe-cible: mobilité réduite	oui
Groupe-cible: fauteuil roulant	oui
Groupe-cible: malvoyant	oui
Groupe-cible: aveugle	oui
Groupe-cible: malentendants	oui
Groupe-cible: sourd	oui
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage	oui
Plan d'urgence	non
Reduction	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Nom néerlandais	Camping Kautenbach
Coordonnées GPS	49.9548167,6.0289517

Parking

Nom	Valeur
Nom néerlandais	Parking
Text néerlandais	Er is geen parking voor mensen met een handicap.
Publique	non
Parking pour les clients	oui
Couvert	non
Illuminé	oui
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	non
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Réception

Nom	Valeur
Nom néerlandais	Receptie
Guichet point le plus élevé (cm)	107
Guichet point le plus bas (cm)	103
Guichet pour les besoins spécifique	non
Espace suffisant devant	non
Espace devant longueur (cm)	198
Espace devant largeur (cm)	300
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	100
Service de ticket	non
Guichet ouverte	oui
Heures d'ouverture Lu-Ve	09:00-17:30 + 21.00-22.30
Heures d'ouverture Sa	09:00-17:30 + 21.00-22.30
Heures d'ouverture Di	09:00-17:30 + 21.00-22.30
Boîte aux lettres	non

Salle à manger

Nom	Valeur
Nom néerlandais	Cafe- Restaurant
Text néerlandais	Het restaurant ligt aan de rechterkant van het hoofdgebouw.
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	9
Largeur (m)	12
Espace entre les tables (cm)	100
Meubles déplacable librement	oui
Espace sous les tables (cm)	75
Chemin libre à la réception	oui
Menu en braille	non
Service à table	oui

Salle

Nom	Valeur
Nom néerlandais	Game en Internet ruimte
Type de salle	room type 1
Longueur (m)	581
Largeur (m)	447
Meubles déplacable librement	oui
Chemin libre à la réception	non
Chemin largeur (cm)	100

Salle d'exposition

Nom	Valeur
Nom néerlandais	Winkel
Type de salle d'exposition	exposition type 1
Longueur (m)	890
Largeur (m)	522
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	non
Chemin largeur (cm)	100
Hauteur des objets (cm)	200
Objets touchables	oui
Personnel formé	non
Étiquettes lisibles	oui
Text néerlandais	Er is altijd personeel beschikbaar

Installation sanitaire

Nom	Valeur
Nom néerlandais	Douche blok open voor iedereen
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	non
Salle de bain individuelle	non
Baignoire	non
Bath entrée facile	easy entry type 1
Douche	oui
Douche entrée facile	easy entry type 1
Douche antidérapant	oui
Douche avec siège	oui
Douche poignée horizontale	oui
Douche poignée hor. hauteur (cm)	85
Douche poignée verticale	non
WC hauteur (cm)	48
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	oui
Barre d'appui hauteur (cm)	67
Lavabo hauteur (cm)	67
Miroir pivotant	non
Interrupteur de lumière automatique	non
Table à langer	non
Sèche-cheveux	non
Type de robinetterie	tap type 1
Details	

Obstacle

Nom	Valeur
Nom néerlandais	Helling
Escaliers	non
escalier en colimaçon	non
Pied de marche	non
Main courante	non
Main courante à gauche	non
Main courante à droite	non
Main courante dépasse la première marche	non
Main courante dépasse la dernière marche	non
Main courante en continue	non
Escaliers dans le couloir	non
Escaliers début / fin contrastés	non
Escaliers éclairés	naar beneden
Temps d'éclairage des escaliers	Lang
Ascenseur disponible	availability 1
Rampe disponible	availability 1
Rampe	oui
Type de rampe	ramp type 1
Largeur (cm)	650
Longueur (cm)	850
Rampe longueur de la partie la plus raide	850
Espace suffisant devant	oui
Espace suffisant après	oui
Bordure de protection latérale	non
Hauteur (> 3cm)	non
Inclinaison	non
Poteau sur le chemin	non
Grillage dans le chemin	non
Objets dans le chemin	non
Objets qui pendent vers le bas	non

Nom	Valeur
Nom néerlandais	toiletgebouw gelegen verder
Meubles déplaçable librement	oui
Chemin libre à la réception	non
Chemin largeur (cm)	100
Salle de bain individuelle	non
Baignoire	non
Bath entrée facile	easy entry type 1
Douche	oui
Douche entrée facile	easy entry type 1
Douche antidérapant	oui
Douche avec siège	oui
Douche poignée horizontale	oui
Douche poignée hor. hauteur (cm)	113
Douche poignée verticale	non
WC espace à droite (cm)	25
WC espace à gauche (cm)	296
WC espace devant (cm)	371
WC hauteur (cm)	48
WC cuvette espace à droite (cm)	25
WC cuvette espace à gauche (cm)	296
WC cuvette espace avant (cm)	371
WC cuvette hauteur (cm)	48
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	oui
Barre d'appui hauteur (cm)	67

Lavabo hauteur (cm)	69
Miroir point le plus bas (cm)	120
Miroir pivotant	oui
Interrupteur de lumière automatique	non
Table à langer	non
Sèche-cheveux	non
Type de robinetterie	tap type 1
Details	

Obstacle

Nom	Valeur
Nom néerlandais	Helling
Escaliers	non
escalier en colimaçon	non
Pied de marche	non
Main courante	non
Main courante à gauche	non
Main courante à droite	non
Main courante dépasse la première marche	non
Main courante dépasse la dernière marche	non
Main courante en continue	non
Escaliers dans le couloir	non
Escaliers début / fin contrastés	non
Escaliers éclairés	naar beneden
Temps d'éclairage des escaliers	Lang
Ascenseur disponible	availability 1
Rampe disponible	availability 1
Rampe	oui
Type de rampe	ramp type 1
Largeur (cm)	159
Longueur (cm)	1500
Longueur de la rampe (cm)	650
Rampe longueur de la partie la plus raide	850
Espace suffisant devant	oui
Espace suffisant après	oui
Bordure de protection latérale	oui
Bordure de protection latérale à gauche	8
Bordure de protection latérale à droite	8
Hauteur (> 3cm)	non
Inclinaison	non
Poteau sur le chemin	non
Grillage dans le chemin	non
Objets dans le chemin	non
Objets qui pendent vers le bas	non



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

Direction générale du tourisme

LU  **EMBOURG**
LET'S MAKE IT HAPPEN

VISIT 
LUXEMBOURG