

2, porte S. Willibrord
L-6486 Echternach

WWW <http://www.trifolion.lu>

Email info@trifolion.lu

Téléphone +352 26 72 39-1

Fax +352 26 72 39-22

Langues parlées:    



Données de base

Nom	Valeur
Date de certification	07.04.2009
Personnel formé	oui
Infos sous forme numérique	oui
Infos en grandes lettres	oui
Infos disponibles en braille	non
Groupe-cible: mobilité réduite	oui
Groupe-cible: fauteuil roulant	oui
Groupe-cible: malvoyant	oui
Groupe-cible: aveugle	oui
Groupe-cible: malentendants	oui
Groupe-cible: sourd	oui
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage	oui
Plan d'urgence	oui
Reduction	non
Details	

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Coordonnées GPS	49.8134989,6.4199178

Chemin

Nom	Valeur
Interne	non
Revêtement au sol	Bestrating
Longueur (m)	20
Largeur (cm)	120
Chemin latéral	non
Pour les piétons	oui
Séparation tactile	non
Séparation colorée	non
Sol réfléchissant	non
Sol illuminé	oui
Éclairage au sol éblouissante	oui
Main courante	oui
Ligne de démarcation	non
Siège	non
Feu de signalisation	non
Feu de signalisation sonore	non
Feu de signalisation vibrant	non

Porte

Nom	Valeur
Type de porte	door type 1
Largeur (cm)	173
La porte ouvre vers l'intérieur	non
Porte ouvre vers l'extérieur	oui
Jour et nuit	non
Hauteur de la poignée de porte (cm)	140
La poignée ouvre la porte	oui
Poignée de porte horizontale	non
Poignée de porte verticale	oui
Poignée de porte en forme de boule	non
Porte à ouverture automatique	non
Porte automatique	non
Mécanisme de fermeture	oui
Interrupteur pour ouvrir	non
Porte ouvre vers couloir	non
Hauteur (> 3cm)	non
Marches	non
Porte vitrée	oui
Verre avec des lignes contrastantes	non

Système de communication

Nom	Valeur
Type de système de communication	comm type 1
EwInterfaceContrast	non
EwInterfaceBraille	non
EwInterfaceTactile	non
EwInterfaceScreen	non
Camera	non
Indicateur microphone actif	non

Parking

Nom	Valeur
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	oui
Nombre (tous)	18
Nombre (Parking handicapé)	1
Longueur (cm)	500
Largeur (cm)	328
Distance entrée (m)	30
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	oui
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	oui
Distributeur hauteur (cm)	120
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Coordonnées GPS	49.8134959,6.4204708

Ascenseur

Nom	Valeur
Miroir	non
Longueur (cm)	176
Interface 1 hauteur (cm)	96
Interface 2 hauteur (cm)	80
Alarm hauteur (cm)	96
EwInterfaceContrast	oui
Elements de commande en relief	oui
EwInterfaceBraille	non
Annonces acoustiques	oui
Siège	non
Ascenseur	Lift
Espace suffisant devant	oui
Espace suffisant après	oui
Espace devant longueur (cm)	300
Espace devant largeur (cm)	300
Espace après longueur (cm)	176
Espace après largeur (cm)	147

Réception

Nom	Valeur
Text néerlandais	Montag bis Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr Freitag 9:00 – 13:00 Uhr
Guichet point le plus élevé (cm)	110
Guichet pour les besoins spécifique	non
Espace suffisant devant	oui
Espace devant longueur (cm)	300
Espace devant largeur (cm)	300
Chemin libre à la réception	non
Service de ticket	non
Guichet ouverte	oui
Heures d'ouverture Lu-Ve	09:00-12:00+14:00-16:00(Mo-Thur)
Boîte aux lettres	non

Toilette

Nom	Valeur
Interne	non
Type de toilette	toilette type 1
Étage	-1
Longueur (m)	228
Largeur (m)	170
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	oui
WC espace à droite (cm)	108
WC espace à gauche (cm)	27
WC espace devant (cm)	153
WC hauteur (cm)	51
WC cuvette espace à droite (cm)	108
WC cuvette espace à gauche (cm)	27
WC cuvette espace avant (cm)	153
WC cuvette hauteur (cm)	51
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	oui
Barre d'appui hauteur (cm)	83
Lavabo espace à droite (cm)	37
Lavabo espace à gauche (cm)	200
Lavabo espace devant (cm)	153
Lavabo hauteur (cm)	73
Miroir point le plus bas (cm)	130
Miroir pivotant	oui
Interrupteur de lumière automatique	oui
Table à langer	non
homme/femme	non
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	90

Nom	Valeur
Interne	non
Type de toilette	toilette type 1
Étage	+1 +2
Longueur (m)	208
Largeur (m)	194
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	oui
WC espace à droite (cm)	130
WC espace à gauche (cm)	29
WC espace devant (cm)	194
WC hauteur (cm)	50
WC cuvette espace à droite (cm)	29
WC cuvette espace à gauche (cm)	130
WC cuvette espace avant (cm)	194
WC cuvette hauteur (cm)	50
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	oui
Barre d'appui hauteur (cm)	80
Lavabo espace à droite (cm)	32
Lavabo espace à gauche (cm)	120
Lavabo espace devant (cm)	143
Lavabo hauteur (cm)	70
Miroir point le plus bas (cm)	129
Miroir pivotant	oui
Interrupteur de lumière automatique	oui
Table à langer	non
homme/femme	non
Chemin libre à la réception	non

Salle de présentation

Nom	Valeur
Type de salle de présentation	presentation 1

Longueur (m)	30
Largeur (m)	10
Espace entre les meubles (cm)	90
Meubles déplaçable librement	oui
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	90
Nombre de places	210
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant	10
Nom	Valeur
Type de salle de présentation	presentation 1
Longueur (m)	24
Largeur (m)	19
Espace entre les meubles (cm)	90
Meubles déplaçable librement	oui
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	90
Nombre de places	668
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant	12



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

Direction générale du tourisme

