

Restaurant am Park

Le restaurant fait partie intégrante de la résidence pour seniors « AM Park » qui a ouvert ses portes aux personnes de plus de 60 ans ou à mobilité réduite. Ce splendide complexe en dehors de des 48 appartements privatisés offre , un supermarché et le restaurant.

Comme les appartements sont classés et équipés selon les normes luxembourgeoises en vigueur pour les établissements d'hébergement de personnes âgées et PMR , le restaurant lui aussi est soumis à cette réglementation , ce qui assure une excellente accessibilité au site, des portes d'entrées larges, et des accès aux sanitaires faciles.

Spacieux et lumineux , il invite à y passer un moment agréable .

1.an der Ruetsbesch

L-6552 Berdorf

WWW

www.amparkrestaurant.lu

Email

contact@amparkrestaurant.lu

Téléphone

26 78 47 77

Langues parlées:



Données de base

Nom	Valeur
Date de certification	15.07.2022
Personnel formé	non
Infos sous forme numérique	non
Infos en grandes lettres	oui
Infos disponibles en braille	non
Groupe-cible: mobilité réduite	oui
Groupe-cible: fauteuil roulant	oui
Groupe-cible: malvoyant	oui
Groupe-cible: aveugle	oui
Groupe-cible: malentendants	oui
Groupe-cible: sourd	oui
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage	oui
Plan d'urgence	oui
Reduction	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Nom français	Restaurant am Park
Coordonnées GPS	49.8094774,6.0887003

Chemin

Nom	Valeur
Nom français	RESTAURANT AM PARK
Interne	non
Revêtement au Béton	
sol	
Longueur (m)	35
Largeur (cm)	150
Chemin latéral	non
Pour les piétons	oui
Séparation tactile	oui
Séparation colorée	non
Sol réfléchissant	non
Sol illuminé	non
Éclairage au sol	non
éblouissante	
Main courante	non
Ligne de démarcation	oui
Siège	non
Feu de signalisation	non
Feu de signalisation sonore	non
Feu de signalisation vibrant	non

Parking

Nom	Valeur
Nom français	RESTAURANT AM PARK
Text français	Le parking se trouve le long du bâtiment sur le terrain de la résidence. Nous avons compté 24 emplacements dont 4 réservés pour PMR. Le parking pour PMR le plus proche de l'entrée au restaurant se trouve à 35 mètres. Le terrain est plat, et la superficie en béton facilite l'accès au restaurant.
Publique	oui
Parking pour les clients	oui
Couvert	non
Illuminé	non
Nombre (tous)	24
Nombre (Parking handicapé)	4
Longueur (cm)	400
Largeur (cm)	350
Distance entrée (m)	35
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	oui
Chemin direction de lumière	vers le bas
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Entrée

Nom	Valeur
Nom français	RESTAURANT AM PARK
Text français	Le Restaurant est facile d'accès, les surfaces étant lisse et plat, et les places de manœuvres généreuses, et sans obstacles. La porte d'entrée au Restaurant , est large de plus d'un mètre.
Entrée principale	oui

Porte

Nom	Valeur
Nom français	RESTAURANT AM PARK
Type de porte	à un battant
Largeur (cm)	103
La porte ouvre vers l'intérieur	non
Porte ouvre vers l'extérieur	non
Distance entre les portes	300
Jour et nuit	non
Hauteur de la poignée de porte (cm)	117
La poignée ouvre non la porte	
Poignée de porte non horizontale	
Poignée de porte oui verticale	
Poignée de porte non en forme de boule	
Porte à ouverture non automatique	
Porte non automatique	
Mécanisme de fermeture	non
Interrupteur pour non ouvrir	
Porte ouvre vers non couloir	
Hauteur (> 3cm) non	
Marches non	
Porte vitrée non	
Verre avec des lignes contrastantes	non

Salle à manger

Nom	Valeur
Nom français	Salle à manger
Text français	Le restaurant spacieux et lumineux , d'un style plutôt moderne est facile d'accès , et dispose de suffisamment de place pour circuler entre les tables. Le personnel avisé et attentionné est à l'écoute de sa clientèle qui pourrait rencontrer des problèmes. Les sanitaires pour les clients du Restaurant se trouvent dans le couloir de la résidence, séparés par une porte du Restaurant. En sus de la salle qui peut accueillir une soixantaine de clients, le restaurant dispose d'une belle terrasse à l'entrée de celui-ci, pouvant accueillir jusqu'à 40 clients. Le mobilier étant identique aux deux endroits.
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	8
Largeur (m)	15
Nombre de places	60
Espace entre les tables (cm)	150
Meubles déplacable librement	oui
Espace sous les tables (cm)	70
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	150
Menu en braille	non
Service à table	oui

Toilette

Nom	Valeur
Nom français	WC accessible
Text français	Les toilettes se trouvent dans le couloir de la résidence, départagé par une porte du restaurant. L'installation flambante neuve répond dans son intégralité aux critères de qualités imposés par l'Etat pour les personnes en handicap
Interne	non
Type de toilette	Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage	0
Longueur (m)	200
Largeur (m)	281
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	oui
WC espace à droite (cm)	83
WC espace à gauche (cm)	87
WC hauteur (cm)	47

Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	oui
Barre d'appui hauteur (cm)	78
Lavabo espace à droite (cm)	70
Lavabo espace à gauche (cm)	117
Lavabo espace devant (cm)	155
Lavabo hauteur (cm)	74
Miroir point le plus bas (cm)	80
Miroir pivotant	non
Interrupteur de lumière automatique	oui
Table à langer	oui
Table à langer hauteur (cm)	100
homme/femme	non
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	105

